



- ※ 1. 感測器之管底安裝高度(BOP) 圖面已標示者除外，一律要求FL+2400。
- 2. 泡沫配管與感測器之距離要求300mm以內。
- 3. 安裝泡沫頭須自天花板下離中樑距離2100mm。
- 4. 安裝感測器須自天花板下離300mm以內開始安裝，但遇到風管附近時，一定要與消防局先行協議。
- 5. 泡沫配管安裝要求之BOP以FL+2300mm為基準。
- 6. 圖面標示之配管高度FL，○ 一律為管底安裝高度(BOP)。

MC-FSS-B5F-004

工程名稱 PROJECT NAME

圖名 DRAWING NAME

| 次數 NO. | 日期 DATE | 修正者 DRAWN BY | 序號 REVISE NO. |
|--------|---------|--------------|---------------|
| △1 | | | / |
| △2 | | | / |
| △3 | | | / |
| △4 | | | / |
| △5 | | | / |
| △6 | | | / |

附註 REMARKS

簽章 SIGNATURE

| | |
|----------------|---------|
| 處長 APPROVED BY | 日期 DATE |
| 校核 DESIGNED BY | 日期 DATE |
| 設計 CHECKED BY | 日期 DATE |
| 組長 REVISED BY | 日期 DATE |
| 繪圖 DRAWN BY | 日期 DATE |
| 比例尺 SCALE | 單位 UNIT |

| | |
|------------------|--------------|
| 圖檔編號 PROJECT NO. | |
| 圖號 DRAWING NO. | 張號 SHEET NO. |